



MERECOM s.r.o.  
Hlavní 234

691 27 Popice

Věc.: Záznam o posouzení protokolu o zkoušce č.: PBU – 32/2008

### Odborné stanovisko

**Výrobek:** Plovákový spínač hladiny LR07

**Materiál:** Pryž EPDM – přívodní kabel modré barvy  
Polypropylen – tělo plováku

**Výrobce:** TRITON CONTROLS LTD., UNIT 2, Randolph Industrial Estate, Evenwood, Bishop Auckland, Co. Durham. DL14 9SJ, England

Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou.

Stanovené chemické ukazatele vzorku č. PBU – 32/2008 **splňují** požadavky na zdravotní bezpečnost dle § 3 bod 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**Upozornění:** Naše vyjádření se vztahuje pouze na předložený vzorek výše uvedený a závěry z něho vyvozené je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi testovanému vzorku.

Zhodnocení provedl : Ing. Klouček  
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci  
U Síla 1139  
463 11 Liberec 30

**Hodnocení protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí nebo schválení jiným orgánem.**

V Liberci 16.5.2008

Příloha: Protokol o zkoušce č. PBU – 32/2008